

Карта заказа на индикатор тока короткого замыкания ИТКЗ-01

Заказчик _____

ИТКЗ-01 - - **XXX** - **X** -

Вариант комплекта датчиков:
ТТ170 – трансформатор тока, внутренний диаметр 170 мм (по заказу);
ДМ – датчик магнитный

I_{max} – наибольший измеряемый ток по каналу N:
Для варианта ДМ:
1 – 1 А;
5 – 5 А;
0,3 – 0,3 А;
Для варианта ТТ170:
10 – 10 А;
30 – 30 А

Номинальное напряжение питания:
~230, = 220 В; = 12В; = 24В (иное по заказу)

Исполнение:
– без измерения тока нулевой последовательности;
Исп2 – с измерением тока нулевой последовательности

Модель:
ИТКЗ-01 – фиксация факта протекания тока короткого замыкания по одной или нескольким фазам трехфазной сети и тока замыкания на «землю» на одной из фаз сети до 10 кВ

Количество изделий: _____ шт.

Руководство по эксплуатации: _____ шт.

ЗАКАЗЧИК:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.